РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0012155

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АЛЬЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.С00363

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ЦИП» Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», Адрес: Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС009.

ПРОДУКЦИЯ
Песок для строительных работ, мелкий I класса, Бирюзовое месторождение строительных песков.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
08.12.11.130

ТН ВЭД
2505 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».
Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР МАКСИМКА". ОГРН: 1143443004022, ИНН: 3459008296. Адрес: 347140, РОССИЯ, Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, улица Калиманова, дом 23б, комната 1, телефон: 89023644588, адрес электронной почты: oookarermaksimka@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР МАКСИМКА". ОГРН: 1143443004022, ИНН: 3459008296. Адрес: 347140, РОССИЯ, Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, улица Калиманова, дом 23б, комната 1, телефон: 89023644588, адрес электронной почты: oookarermaksimka@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № Ц/ИП-26/09-1903 от 22.09.2026 года, выданный Испытательным центром «ЦИП», аттестат аккредитации РОСС RU.32671.04АЛЯ0ИЛ009, сроком действия до «9» февраля 2027 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 23.09.2026 ПО 22.09.2029

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)	подпись	Милохин В.А. (инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)	подпись	Шарик Е.Э. (инициалы, фамилия)

№ РОСС RU.32671.04ФЛЯ0ФС009 * Орган по сертификации продукции «ЦИП» * г. МОСКВА *

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96

Система добровольной сертификации
«АЛЬЯНС-ТЕСТ»
Регистрационный номер РОСС RU.32671.04АЛЯ0
Испытательный центр «ЦИП»
Россия, 121087, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, дом 1
Рег. № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ИЛ009 действительно до «9» февраля 2027 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
Шиповалов Ю. А.



МП

22 сентября 2026 г.

Протокол испытаний:	Ц/ИП-26/09-1903
Дата выдачи протокола:	22.09.2026
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные заказчика	Общество с ограниченной ответственностью "Карьер Максимка". Место нахождения: 347140, РОССИЯ, Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, улица Калиманова, дом 23б, комната, адрес места осуществления деятельности: 403003, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, территория Новорогачинского городского поселения, в районе станции Бирюзовая-балка Мокрая. ОГРН: 1143443004022, номер телефона: +79023644588, адрес электронной почты: ookarermaksimka@mail.ru
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью "Карьер Максимка", Место нахождения: 347140, РОССИЯ, Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, улица Калиманова, дом 23б, комната, адрес места осуществления деятельности: 403003, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, территория Новорогачинского городского поселения, в районе станции Бирюзовая-балка Мокрая
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов) испытаний:	Песок для строительных работ, мелкий I класса, Бирюзовое месторождение строительных песков
Сведения об отборе образца (ов):	Отбор образцов производился изготовителем (представителем изготовителя) в соответствии с ГОСТ 58972-2020
Дата получения образца (ов):	07.09.2026
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	ГОСТ 8736-2014

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Образец, подвергшийся испытаниям к реализации, не допускается.
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательного центра не допускается.
Испытательный центр не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Заказчиком.
Протокол испытаний может содержать результаты выездных испытаний в том числе на арендованном оборудовании и с привлечением третьих лиц.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)
Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний. Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам. Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

<u>ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ</u>.
«НП» - требование не применяется, испытания не проводились.
«С» - соответствует требованию или результат испытаний положительный.
«НС» - не соответствует требованию или результат испытаний отрицательный

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица № 1

Технические требования	**Нормы**	**Результаты испытаний**
1	**2**	**3**
Модуль крупности $М_к$	Св. 1,5 до 2,0 включ.	1,7
Полный остаток на сите с размером ячеек 0,63 мм, % масс.	От 10 до 30 включ.	24,1
Содержание зерен, % масс., крупностью, мм не более: -св. 10 -св. 5 - менее 0,16	 0,5 5 10	 0,0 0,0 9,1
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % масс., не более	3	2,2
Содержание глины в комках, % масс., не более	0,35	0,09
Значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов $А_{эфф}$, Бк/кг	До 740	386
Вредные примеси		
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.), ммоль/л, не более	50	45
Сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO_3 , % масс, не более	1	0,1
Пирит в пересчете на SO_3, % масс, не более	4	2,2
Слюда, не более ,% масс	2	1,0
Галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора , % масс, не более	0,15	0,2
Уголь - % масс, не более	1	0,4

Ответственный за проведение испытаний:

_____/ Валида П. С.

----------конец протокола----------